

PRÜFBERICHT

Nr. 2129417/1 vom 29.01.2018

info@ISP-Germany.com
www.ISP-Germany.com

Prüfauftrag: **Bestimmung des Gleitverhaltens gemäß
DIN V 18 032-2:2001-04, der deutschen Norm für
Sporthallen: Hallen für Turnen, Spiele und
Mehrzwecknutzung**

Antragsteller: **Continental Grafix AG**
Bahnhof-Park 3
6340 Baar
Schweiz

Prüfstelle: **Institut für Sportstättenprüfung**
ISP GmbH
Südstr. 1a
49196 Bad Laer
Deutschland

Ansprechpartner: Herr Frank

Tel: +49 (0) 5424 / 80 97 891
Fax: +49 (0) 5424 / 80 97 893

info@ISP-Germany.com
www.ISP-Germany.com

Auftragsnummer: **2129417**

Ort der Prüfung: Institut für Sportstättenprüfung
ISP GmbH
Südstr. 1a
49196 Bad Laer
Deutschland

Datum der Prüfungen: 11.12. – 22.12.2017

Prüfer: P. Dück

ISP-Nr. des Prüfkörpers: 2129417/1

Ersteller des Berichts: P. Dück

1. Angaben zum Prüfmuster

Am 08.12.2017 wurden 3 identische Muster á 50 x 50 cm im Labor der ISP GmbH angeliefert.



2. Versuchsdurchführung

Folgende Untersuchungen wurden an den Mustern durchgeführt:

Prüfverfahren

Bestimmung des Gleitverhaltens *

(DIN V 18032-2:2001-04)

Die mit * gekennzeichneten Prüfverfahren unterliegen nicht der DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Akkreditierung der ISP GmbH.

Die Messwerte beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster.

3. Versuchsergebnisse


In der nachfolgenden Tabelle sind die Messergebnisse zusammengestellt.

Prüfung	Einheit	Messergebnis	Anforderung	Beurteilung
Gleitverhalten	-	0,44 ^{a)}	0,4 – 0,6	bestanden

a) Berichtsverweis: 903467601 vom 22.12.2017, MPA Stuttgart

ENDE DES PRÜFBERICHTES

Bad Laer, den 29.01.2018



Dennis Frank
INSTITUTSLEITER



Paul Dück
TECHNIKER

